

4

AOTMI/UICH

PEC

Spett. le
COMUNE DI LIERNA
Ufficio Tecnico
Via E.V.Parodi, 33
23827 **LIERNA** (LC)
comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it

Oggetto: 1^ variante urbanistica agli atti del vigente P.G.T. – documento unico avviso di deposito convocazione conferenza di verifica esclusione dalla V.A.S.

Con riferimento alla Vostra convocazione conferenza di servizi prot.n.2896/2017 del 02.05.2017 (ns. prot. TRISPAMI/A20170001411 del 04.05.2017), Vi comunichiamo che non parteciperemo alla stessa.

Cogliamo l'occasione per confermare i dati e contenuti della nostra precedente comunicazione del 25.07.2012 TRISPAMI/P20120001912, segnalando inoltre che i riferimenti normativi in materia campi elettromagnetici sono:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n° 156 del 5.7.2008], recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.


Per quanto attiene alla Legge 36/2001 e al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Suggeriamo che le diverse tavole tematiche in cui viene rappresentate la linea elettrica AT denominata T. 079 "Dervio - Mandello" siano corredate anche dall'indicazione della Distanza di Prima Approssimazione (DpA) da noi a suo tempo comunicata.

La nostra Unità Impianti di Chiuro, Via Omobono Cenini,5 - 23030 Chiuro (SO), rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti Chiuro
Ing. Fabio Saraga



ac\

Allegati: NP
Referente per la pratica: Bruno Sala - tel. 0342.402649

METADATI

| Relativi a Protocollo | |
|-----------------------|---|
| AnnoProtocollo | 2017 |
| NumeroProtocollo | 3633 |
| Sezione | A |
| DataProtocollo | 01-06-2017 |
| OraProtocollo | 11:02:09 |
| OggettoProtocollo | 1^ VARIANTE URBANISTICA AGLI ATTI DEL VIGENTE P.G.T. - DOCUMENTO UNICO AVVISO DI DEPOSITO CONVICAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA ESCLUSIONE DELLA V.A.S. |
| UtenteRegistratore | S.MENGHI |